



АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»

Руководителям УК

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ»**

(АО «Газпром газораспределение  
Ленинградская область»)

**ФИЛИАЛ  
В Г. ВЫБОРГЕ**

Адрес юридического лица:

Здание административного корпуса. Нежилое. Литер А, А1,  
пос. Новоселье, Ломоносовский р-н, Ленинградская обл., РФ, 188507

Адрес для корреспонденции:

ул. Выборгская, д. 17, г. Выборг, Ленинградская обл., РФ, 188800

Тел.: +7 (81378) 24-857, факс: +7 (81378) 24-857

www.gazprom-lenobl.ru, E-mail: vb.priem@gazprom-lenobl.ru

ОКПО 03324068, ОГРН 1024702184715, ИНН 4700000109, КПП 470402001

22.07.2020 № 20-1406

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

*Информационное письмо*

По результатам открытого заседания общественного совета по ЖКХ г. Выборга, высылаем Вам для информации состав работ по техническому обслуживанию газовых приборов, согласно Методическим рекомендациям, утвержденным приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 269-э/8.

Директор филиала  
АО «Газпром газораспределение  
Ленинградская область» в г. Выборге

  
Ю.П.Садков

Исп. секретарь Михайловская Ю.А.  
8(813)78 2-48-57

|    |  |     |   |
|----|--|-----|---|
|    |  |     | <p>Проверка (визуальная) соответствия установки проточного водонагревателя и прокладки газопровода в помещении нормативным требованиям (согласно проекту), наличия свободного доступа к газопроводу и котлу. Проверка наличия паспорта газового оборудования, гарантии. Проверка наличия тяги в дымовом и вентиляционном каналах, состояния дымоотводящей трубы водонагревателя. Проверка надежности крепления водонагревателя. Измерение давления газа на входе в проточный газовый водонагреватель, на выходе из газового клапана. Проверка плавности и легкости вращения газового крана водонагревателя и надежности фиксирования их в положении "закрыто". Проверка работоспособности вентиля холодной воды, плотности водоподводящих коммуникаций при закрытых кранах водозабора. Розжиг с настройкой газового клапана. Чистка горелки и регулировка горения газа во всех тепловых режимах работы водонагревателя. Проверка герметичности водогазового блока, соединений от крана на опуске до крана водонагревателя с помощью мыльной эмульсии или течеискателем. Проверка работоспособности водонагревателя и исправности работы автоматики безопасности по тяге, по перегреву, работоспособности предохранительного устройства, автоматически отключающего подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы (при наличии).<br/>Инструктаж абонента. Оформление результатов работ.</p> |
| 20 | Техническое обслуживание плиты газовой | шт. | <p>Проверка (визуальная) соответствия установки газовой плиты и прокладки газопровода в помещении нормативным требованиям, состояния окраски и креплений газопровода, наличия и целостности фугляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий, наличия свободного доступа к газопроводу и плите. Проверка наличия тяги в вентиляционном канале. Измерение давления газа перед плитой. Проверка надежности крепления стола корпусу плиты, отсутствия механических</p>  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>повреждений решетки стола. Проверка исправности духового шкафа, плотности закрытия дверцы, вращения вертела. Проверка плавности и легкости вращения кранов плиты и на опуске. Проверка надежности фиксирования кранов в положении "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). При необходимости разборка, очистка от смазки и смазка кранов. Проверка герметичности соединений от крана на опуске до кранов плиты с помощью прибора. При необходимости устранение утечки газа. Регулировка горения газа на всех режимах работы плиты. При необходимости чистка горелки (жиклеров).</p> <p>Проверка автоматики зажигания горелок и работоспособности предохранительного устройства, автоматически отключающего подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы. Инструктаж абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). Оформление результатов работ.</p> |
|--|--|--|---|