

ВЕКТОР

общество с ограниченной
ответственностью

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

" В Е К Т О Р "

Распоряжение

«23» января 2023 г.

№75

Во исполнение требований теплоснабжающей организации АО «Выборгтеплоэнерго» к техническому состоянию узлов учета тепловой энергии многоквартирных домов для эксплуатации в отопительный период 2022/2023г, включающих в себя замену элементов узла учета, отработавших нормативный срок службы и (или) не прошедших поверочных действий, не входящих в состав услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома, акта выполненных работ от 06.12.2022г на ОПУ ТЭ МКД ул.Северная,10, письма подрядной организации ООО «Теплоэнерго-Инвест», исх.№740/ОТО от 06.12.2022г, счета от 06.12.2022г №793 «на поставку оборудования», акта выполненных работ ООО «ТПО» СПЭЖ» г.Санкт-Петербург, актов ТО КУУТЭ от 24.10.2022г и от 02.12.2022г.

Приказываю:

1.Внести в платежные документы по оплате жилищно-коммунальных услуг плату за «Ремонт ОПУ ТЭ» по многоквартирному дому ул. Северная, дом №10 :

1. 14 160,00 руб. (стоимость ремонта оборудования)/6 231,14 кв.м. (общая площадь помещений)=2,27 руб./кв.м.

В целях сокращения финансовой нагрузки по оплатам, начисления произвести в январе - декабре 2023г. из расчета: январь-1,14 руб./кв.м, февраль-1,13 руб./кв.м.

Контроль за исполнением Распоряжения возлагается на главного бухгалтера – Серякову Людмилу Геннадьевну.

Директор

П.В.Никитин

С распоряжением ознакомлены:

Серякова Л.Г.

О.М.Новикова

А.В.Пушторский

Акт № 641 от 06 декабря 2022 г.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "ТЭи", ИНН 4704055564, 188800, Ленинградская обл, Выборгский р-н, г. Выборг, Мира, дом № 10 А, р/с 40702810885000000303, в банке Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, БИК 044030704, к/с 30101810200000000704

Заказчик: ООО "Вектор", ИНН 4704081780, р/с 40702810611070000031, в банке ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, БИК 044030733, к/с 30101810200000000733

Основание: 2022 Ремонт по счету

№	Код	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	0000000608	Ремонт расходомера ЭСДМ-01 (з.н. № 520029) с объекта ул. Северная, д.10	1	шт	14 160,00	14 160,00

Итого: 14 160,00
Без налога (НДС) -

Всего оказано услуг 1, на сумму 14 160,00 руб.

Четырнадцать тысяч сто шестьдесят рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор Общество с ограниченной ответственностью "ТЭи"



[Signature]
Матвеев А. Н.

ЗАКАЗЧИК

ООО "Вектор"



[Signature]
П.В. Никитин

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТЕПЛОЭНЕРГО - ИНВЕСТ

г. Выборг, ул. Мира, д. 10 А
Тел./факс: 8(81378) 2-38-15

ИНН 4704055564 КПП 70401001
ОГРН 1044700873227

Исх. № 740 / ОТО
от «06» декабря 2022 г.

Директору
ООО «Вектор»
П.В. Никитину

Настоящим письмом уведомляем Вас о том, что 24 октября 2022 г. и 02 декабря 2022г. соответственно по адресу: ЛО, г. Выборг, ул. Северная, д. 10, был произведен технический осмотр КУУТЭ и проведены следующие работы:

1. Выявлена неисправность расходомера ЭСДМ -01 Ду50 № 520029;
2. Демонтаж расходомера для диагностики / ремонта в специализированной организации;
3. Монтаж расходомера после диагностики / ремонта.

Направляем:

- Счет на оплату № 793 от 06 декабря 2022 г. на сумму **14 160,00 руб.** - 1 экз.;
- Акт об оказании услуг № 641 от 06 декабря 2022 года - 2 экз.;
- Копия акта выполненных работ от ООО «ТПО»СПЭК» - 1 экз.;
- Акт технического осмотра / выполненных работ от 24 октября 2022 г. - 2 экз.;
- Акт технического осмотра / выполненных работ от 02 декабря 2022 г. - 2 экз.

Подписанные экземпляры ООО «ТЭи» просим вернуть по адресу г. Выборг ул. Мира 10А.

Генеральный директор



/Матвеев А.Н./

Исп.: Назаркулова Е. Т.
Тел.: 5-31-62

Вх. № 50 ООО «Вектор»
02 декабря 2023.

Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г. Санкт-Петербург Банк получателя		БИК	044030704
		Сч. №	30101810200000000704
ИНН 4704055564	КПП 470401001	Сч. №	40702810885000000303
Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнерго-инвест" Получатель			

Счет на оплату № 793 от 06 декабря 2022 г.

Поставщик **Общество с ограниченной ответственностью "ТЭи", ИНН 4704055564, КПП (Исполнитель) 470401001, 188800, Ленинградская обл, Выборгский р-н, г. Выборг, Мира, дом № 10 А**

Покупатель **ООО "Вектор", ИНН 4704081780, КПП 470401001**
(Заказчик):

Основание: **2022 Ремонт по счету**

КОПЛАТЕ

№	Код	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	00000000608	За ремонт расходомера ЭСДМ-01 (з.н. № 520029) с объекта ул. Северная, д.10	1	шт	14 160,00	14 160,00

Итого: 14 160,00

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 14 160,00

Всего наименований 1, на сумму 14 160,00 руб.

Четырнадцать тысяч сто шестьдесят рублей 00 копеек

Руководитель

Матвеев А. Н.

Бухгалтер

Ленина Е. И.



Северная 10

АКТ

выполненных работ по не гарантийному ремонту продукции

Организация: ООО «ТПО»СПЭК» г. Санкт-Петербург

Наименование изделия: ЭСДМ-01 DN20

Заводской номер: 520029

Год выпуска: 2015

Дата приема в работу: 02.11.2022

Неисправности заявленные потребителем

Не работает

Сведения о выполненных работах

Категория ремонта 2

Использованные/замененные детали

1. Обмотка DN50 ТИСШ.671323.006 – 1 шт.
2. Втулка ТИСШ.711341.004 – 2 шт.
3. Электрод DN50 ТИСШ.713711.002 – 2 шт.
4. Шайба ТИСШ.712141.002 (нерж.) – 2 шт.
5. Шнур силиконовый пористый ф 3мм – 0.8 м
6. Кабель РК-50-2 – 0.5 м
7. Лепесток 1-1-4, 2-16 – 2 шт.
8. Клемма Q-91922 (лепесток для пайки)
9. Клемма "0"-образная RVS3.5-5 black – 1 шт.
10. Наконечник НКИ1,25-5 кольцо 0,5-1,5 мм² UNL20-D15-4-5 – 2 шт.
11. Провод ПВ 3-1,5 (желт, зел.) н – 0.5 м
12. Провод МГТФ 0,35/200 – 1 шт.
13. Шайба пружинная ТИСШ.758486.002 – 2 шт.
14. Корпус универсальный полистирен Z-54 – 1 шт.
15. Плата аналоговая(нижняя)(выводной монтаж)ТИСШ.687252.101***- 1 шт.

Работы выполнил



Пажуков Р.В (Вогезэнерго)

Работы принял



Маковчук О.В (Вогезэнерго)

Продукцию передал



Косберг Д.А

АКТ

технического осмотра / выполненных работ

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ООО "Теплоэнерго-инвест"

_____ мастер КИП и А Завьялов А.М.
и представитель _____ "Вектор"

удостоверяем, что в ТП по адресу: _____ Северная 10

- ① вписки из строя расходомер 7СДМ - 01 № 520 029 на цирк. трубопроводе
- ② Ремонтные 7СДМ - 01 в ремонт

"Заказчик"


"Вектор" 2022

"Исполнитель"

Завьялов
"24" 10 2022

А К Т

технического осмотра/выполненных работ

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ООО "Теплоэнерго-инвест"

Сисеварь КИП А Орлов В.И.

и представитель заказчика

УК «Вектор»

удостоверяем, что в ТП по адресу:

Северная 10

1. Выполнен монтаж расходомера
ЭДМ-01 ДУ20 зав. №520029 после
ремонта на циркул. тр-ге ГВС
2. Собрана и смонтирована
№27832022

"Заказчик"



"Исполнитель"

В.И. Орлов

02 "декабря" 2022г.