

**ВЕКТОР**

общество с ограниченной  
ответственностью

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**"ВЕКТОР"**

## Распоряжение

«31» мая 2022 г.

№61

Во исполнение требований теплоснабжающей организации АО «Выборгтеплоэнерго» к техническому состоянию узлов учета тепловой энергии многоквартирных домов, включающих в себя замену элементов узла учета, отработавших нормативный срок службы, и не входящих в состав услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома, письма подрядной организации ООО «Теплоэнерго-Инвест» вх.№365 от 30.05.2022г «О выходе из строя элемента узла учета», акта осмотра технического состояния КУУТЭ от 30.05.2022г, счета на поставку оборудования подлежащего замене №300 от 30 мая 2022г

### Приказываю:

1. Внести в платежные документы по оплате жилищно-коммунальных услуг в июне 2022г плату за «Ремонт ПУ ТЭ» по многоквартирному дому проспект Ленина, дом №7 из расчета:

7 948,20 руб. (стоимость оборудования КУУТЭ)/3060,00 кв.м (общая площадь помещений)= 2,59 руб./кв.м.

Контроль за исполнением Распоряжения возлагается на главного бухгалтера – Серякову Людмилу Геннадьевну.


Директор

П.В.Никитин

С распоряжением ознакомлены:

  
Серякова Л.Г.

  
О.М.Новикова


  
А.В.Пушторский

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ТЕПЛОЭНЕРГО - ИНВЕСТ

г. Выборг, ул. Мира, д. 10 А  
Тел./факс: 8(81378) 2-38-15

ИНН 4704055564 КПП 70401001  
ОГРН 1044700873227

Исх. № 287 / ОТО  
от «30» мая 2022 г.



Директору  
ООО «Вектор»  
П.В. Никитину

Настоящим письмом уведомляем Вас о том, что 30 мая 2022 г. по адресу: ЛО, г. Выборг, ул. Ленина, д. 7, был произведен технический осмотр КУУТЭ. Копию акта прилагаем.

- Выявлена неисправность крана в результате заклинивая шара;
- Требуется замена на новый.

Направляем:

- Счет на оплату № 300 от 30 мая 2022 г. на сумму 7 948,20 руб.


Обращаем Ваше внимание, что ценовое предложение по счету действует в течение 2х банковский дней.

Генеральный директор



/Матвеев А.Н./

Вход. № 365  
30 " 05 2022 г.  
подпись



Исп.: Назаркулова Е. Т.  
Тел.: 5-31-62

**А К Т**

**технического осмотра**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ООО "Теплоэнерго-инвест"

и представитель Акимов ДА  
ООО "Вектор"  
Трушковский Д.В.

удостоверяем, что в ТП по адресу: Ремонт

произведен технический осмотр теплового пункта и выявлено следующее:

Незакрывается (закис) кран  
обр. д/у 80

"Заказчик" Трушковский Д.В. "Исполнитель" Акимов ДА

"30 05 2022

"30 5 2022

Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г. Санкт-Петербург Банк получателя	БИК Сч. №	044030704 3010181020000000704
ИНН 4704055564 Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнерго-инвест" Получатель	КПП 470401001 Сч. №	40702810885000000303

**КОПЛАТЕ**

## Счет на оплату № 300 от 30 мая 2022 г.

Поставщик **Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнерго-инвест", ИНН (Исполнитель) 4704055564, КПП 470401001, 188800, Ленинградская обл, Выборгский р-н, г. Выборг, Мира, дом № 10 А**

Покупатель **ООО "Вектор", ИНН 4704081780, КПП 470401001**  
(Заказчик):

Основание: **2022 Продажа материалов (по счету)**

№	Код	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	УТ000006733	Кран шаровый 11с67п фланцевый Ду 80/65	1	шт	7 948,20	7 948,20

**Итого: 7 948,20**

**Без налога (НДС) -**

**Всего к оплате: 7 948,20**

Всего наименований 1, на сумму 7 948,20 руб.

**Семь тысяч девятьсот сорок восемь рублей 20 копеек**

Руководитель



Матвеев А. Н.

Бухгалтер

*Ленина Е. И.*

Ленина Е. И.